

Syndicat d'Energies  
du Gers

AUCH, le 30 NOV. 2018

REÇU LE

- 4 DEC 2018

LE PRESIDENT DU SYNDICAT,

Réf. : JMW/DD n° 1468

Affaire suivie par JM. Walcker

à Madame SAVONET Janine  
Maire de  
32390 MONTESTRUC

Madame le Maire,

Suite au courriel de Monsieur Jérôme COURRIOL, veuillez recevoir notre analyse sur le tableau joint à son envoi, qui définit le potentiel disponible pour accueillir de la population.

#### MONTESTRUC/GERS – Zone UA

La zone UA du village est bien desservie en électricité avec un réseau récent et bien dimensionné.

#### MONTESTRUC/GERS – Zone UB

Zone globalement bien desservie en électricité. Les parcelles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 nécessiteront une extension de réseau BT pour être desservie en électricité.

#### La Boupeyre – 1AU

Cette zone n'est pas desservie en électricité basse tension. La mairie devra donc financer une extension du réseau BT pour amener le service au droit de la zone.

#### Zone La Borde d'en Haut – 2 AU

L'urbanisation de ce secteur nécessite la création HTA/BT d'un poste transformateur. Les éléments financiers ont été communiqués à la municipalité par le passé. Ceux-ci pourraient être réactualisés en fonction de la présentation d'un scénario d'urbanisation qui pourrait nous être soumis à nouveau.

#### Zone « A Lartet » UB

Zone globalement desservie en électricité, peut-être quelques petites extensions à prévoir en fonction du découpage des nouveaux lots.

#### Zone « A Lassus » UB

Cette zone dans sa partie Nord pose un problème car l'aménageur n'a pas fait l'effort d'équiper son projet dans les règles de l'art. L'ensemble des compteurs est situé sur une parcelle indivis en bordure d'un accès. La subdivision de lot dans l'existant risque de se heurter à cette logique. D'autre

part, on peut rencontrer un problème de capacité sur le poste HTA/BT existant en fonction de la densification du périmètre. L'objectif de 5 maisons est intenable au regard de ces éléments.

### Zone UB à BELLEVUE


Zone globalement desservie en électricité, peut être quelques petites extensions à prévoir en fonction du découpage des nouveaux lots.

### Zone UB à BALEYRON

Zone globalement desservie en électricité, peut être quelques petites extensions à prévoir en fonction du découpage des nouveaux lots.

Je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués,

Le Président du Syndicat,



Alain DUFFOURG